

河源市生态环境局文件

河环建〔2022〕10号

关于阿里巴巴广东云计算数据中心河源项目 源城地块 110 千伏含光变电站扩建主变 项目环境影响报告表的批复

阿里巴巴信息港（广东）有限公司：

你单位报送的《阿里巴巴广东云计算数据中心河源项目源城地块 110 千伏含光变电站扩建主变项目环境影响报告表》等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位拟在河源市源城区高埔岗街道高埔岗八路建设 110 千伏含光变电站扩建主变项目，为户内 GIS 变电站，站界内面积约 3900m²，现有 1#和 2#主变容量均为 63MVA，本期工程在变电站内预留位置扩建主变容量 63MVA 的 3#主变。

根据报告表评价结论、市环境技术中心对本报告表的评估意见、源城分局初审意见，在全面落实报告表提出的各项污染防治

和环境风险防范、生态保护措施，确保污染物排放稳定达标的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施进行建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及营运过程中应做好以下环保工作：

（一）做好施工期的环境污染防治措施。加强管理，控制施工期间扬尘产生，合理布置各类高噪声施工设备，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（二）做好电磁辐射防治工作。采取有效的防电磁辐射和防无线电干扰措施，最大限度地减少电磁辐射对公众及周围环境的影响。项目工频电场强度、磁场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）公众曝露控制限值：工频电场强度 4kV/m、工频磁场感应强度 0.1mT。

（三）做好噪声污染防治工作。合理布局主变压器，选用低噪声设备及采取有效的消声降噪措施，确保边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）做好固体废物管理工作。按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废物的综合利用和处置措施。

（五）加强变电站环境风险防范。建立健全环境事故应急体系，落实有效的环境事故风险防范和应急措施。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

五、建设项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定开展项目竣工环境保护验收。

你单位应在收到本批复后 20 个工作日内，将批准后的报告表分送属地生态环境部门，并按规定接受各级生态环境部门日常监督检查。



抄送：源城分局。

河源市生态环境局

2022年6月29日印发

